




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-52-(6)  
гр. Плевен, 21.09.2022 г.



ДО:  
Г-Н ТРИФОН ПАНЧЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО  
5370 ГР. ДРЯНОВО  
ул. “Бачо Киро” № 19

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНЧЕВ,**

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:

1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № PP-04-52-(6)  
гр. Плевен, ...21.09...2022 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. **Цел на заявеното ползване на водния обект:** изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – водопровод - пресичащ Морнишко дере землище с. Чуково от хм. 3+98 до хм. 4+18 от довеждащ водопровод и пресичащ дере без име в с. Чуково от хм. 0+14 до хм. 0+33 от клон 1, свързано с реализация на инвестиционен проект за обект „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново, област Габрово“;

2. **Водно тяло, в което се предвижда ползването:** две дерета – Морнишко дере и дере без име, поречие Янтра, поречие Янтра, водно тяло с код **BGIYN900R1015**.

**Морнишко дере, в което протичат:**

- водно количество за обезпеченост при 0,1% –  $Q_{0,1\%} = 23,019 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 1% –  $Q_{1\%} = 14,481 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 3% –  $Q_{3\%} = 10,479 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 5% –  $Q_{5\%} = 8,299 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;

**Дере без име, в което протичат:**

- водно количество за обезпеченост при 0,1% –  $Q_{0,1\%} = 3,676 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 1% –  $Q_{1\%} = 2,313 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 3% –  $Q_{3\%} = 1,673 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;
- водно количество за обезпеченост при 5% –  $Q_{5\%} = 1,325 \text{ м}^3/\text{сек}$ ;

2а. Заявление вх. № PP-04-52/23.06.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за за ползване на водни обекти – две дерета, поречие Янтра, с цел изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – водопровод - пресичащ Морнишко дере землище с. Чуково от хм.3+98 до хм 4+18 от довеждащ водопровод и пресичащ дере без име в с. Чуково от хм. 0+14 до хм. 0+33 от клон 1, свързано с реализация на инвестиционен проект за обект „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново, област Габрово“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № PP-04-52(1)/14.07.2022 г.; Писмо с вх. № PP-04-52(2)/12.08.2022 г. от заявителя с което са



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води. Второ уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-52(3)/23.08.2022 г.; Писмо с вх. № РР-04-52(4)/30.08.2022 г. и писмо с вх. № РР-04-52(5)/12.09.2022 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи, с което окончателно са отстранени несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

Извършена повторна преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове, **е положителна**.

Местата на ползване попадат в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с име **Янтра YNRWB1015** с код - **BG1YN900R1015**. Географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Козлята при Габрово до вливане на р. Белица при Велико Търново. Дължина на водното тяло: 62,670 км.

Екологично състояние на повърхностното водно тяло – лошо. Химично състояние на повърхностното водно тяло - добро.

Частта от водното тяло, в която са разположени местата на ползване, не попадат в защитени зони по Natura 2000, обявени за опазване на местообитания и биологични видове.

Местата на ползване не попадат в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1YN400R007**, заложената в ПУРБ цел към 2021 г. за това водно тяло е **„Постигане на SKOC за N-съединения, P-съединения, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за умерено екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“**.

Заявеното искане за ползване на повърхностни водни обекти – две дерета, поречие Янтра, с цел изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – водопровод - пресичащ Морнишко дере землище с. Чуково от хм. 3+98 до хм. 4+18 от довеждащ водопровод и пресичащ дере без име в с. Чуково от хм. 0+14 до хм. 0+33 от клон 1, свързано с реализация на инвестиционен проект за обект „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново, област Габрово“, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и е **допустимо** съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Местоположението на заявеното искане **не попада** в РЗПРН.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявените дейности.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект - даре (коригирано даре), ляв приток на река Янтра, поречие Янтра, с цел реконструкция на съоръжения е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

### 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Предвидени са следните дейности:

3.1. Пресичане на Морнишко даре от хм. 3+98 до хм.4+18 от довеждащия водопровод – преминаване през даре на довеждащия водопровод Ø75/4,5мм, PE-100, PN10, SDR-17; L=25м, положен в обсадна безшевна стоманена тръба Ø114,3/3,6мм и защитно съоръжение – стоманобетонов праг, който се изпълнява подземно, т.е. до кота съществуващо дъно на дерето в най-ниската му част и състоящ се от опорни блокове на бреговете, които се изпълняват с 0,21м по-високо и отделени чрез деформационна фуга от оформеното кюне, което е с дължина 5,0 м.

Начало: СШ 43° 00' 43,707" и ИД 25° 24' 41,042"

Край: СШ 43° 00' 43,432" и ИД 25° 24' 42,080"

3.2. Пресичане на даре без име от хм. 0+14 до хм.0+33 от Клон 1 – преминаване през даре на Клон 1 Ø50/3,0мм, PE-100, PN10, SDR-17; L=19м, положен в обсадна безшевна стоманена тръба Ø114,3/3,6мм и защитно съоръжение – стоманобетонов праг, който се изпълнява подземно, т.е. до кота съществуващо дъно на дерето в най-ниската му част и състоящ се от опорни блокове на бреговете, които се изпълняват с 0,21м по-високо и отделени чрез деформационна фуга от оформеното кюне, което е с дължина 3,0 м.

Начало: СШ 43° 00' 52,470" и ИД 25° 24' 42,286"

Край: СШ 43° 00' 52,466" и ИД 25° 24' 42,029"

### 4. Места на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

4.1. Участък от Морнишко даре, в землището с. Чуково, община Дряново, област Габрово с ЕКАТТЕ 81726.16.15.

4.2. Участък от даре без име, в урбанизираната територия на с. Чуково, община Дряново, област Габрово с ЕКАТТЕ 81726.16.15.

### 5. Проектни параметри на ползването:

5.1. Площ за използване Морнишко даре – 100,80 кв.м.

5.2. Площ за използване даре без име – 25 кв.м.

### 6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



**6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:** Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

**6.5. Контролиращ орган:** Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или упълномощени от него длъжностни лица;

**6.6. Уведомяване на контролиращия орган:**

**6.6.1.** Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

**6.6.2.** При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

**6.7. Опазване на водите и околната среда:**

**6.7.1.** Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

**6.7.2.** Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

**6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:**

**6.8.1.** Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

**6.9. Изпълнението на разрешените дейности:**

**6.9.1.** Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

**6.9.2.** От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

**6.10. Специфични условия на разрешената дейност:**

**6.10.1.** Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

**6.10.2.** Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

**6.10.3.** Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

**6.10.5.** Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Дряново;

**6.10.6.** Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

**6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:**

**6.11.1.** Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

**6.11.2.** След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
 e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



**6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:**

**6.12.1.** Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

**6.12.2.** Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

**6.13. Продължаване на разрешителното:**

**6.13.1.** Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му;

**6.13.2.** Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72+чл.77 от Закона за водите.

**6.13.3.** Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

**6.14. Отнемане на разрешителното:**

**6.14.1.** Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

**6.14.2.** Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен определя тази част.

**6.14.3.** Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
 e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

